

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																	Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΤΕ (ΜW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Αρταίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (ΜW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5					G6
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	30,79	22,71	7,92	0,17				1	1							1	1					7,89	10,78	74%	2.676
	01:00	29,03	20,03	8,83	0,17				1	1							1	1					10,57	10,16	65%	2.381
	02:00	27,72	18,07	9,47	0,18				1	1							1	1					12,53	9,70	59%	2.170
	03:00	27,10	17,44	9,49	0,18				1	1							1	1					13,16	9,49	57%	2.102
	04:00	27,34	17,58	9,57	0,19				1	1							1	1					13,02	9,57	57%	2.118
	05:00	28,63	18,52	9,91	0,20				1	1							1	1					12,08	10,02	61%	2.218
	06:00	31,18	21,05	9,91	0,22				1	1							1	1					9,55	10,91	69%	2.491
	07:00	34,72	25,02	9,49	0,22				1	1	1						1	1					21,58	10,93	54%	3.609
	08:00	37,21	27,58	9,43	0,20				1	1	1						1	1					19,02	13,02	59%	3.267
	09:00	38,57	28,81	9,57	0,18				1	1	1						1	1					17,79	13,50	62%	3.398
	10:00	38,74	28,99	9,58	0,17				1	1	1						1	1					17,61	13,56	62%	3.417
	11:00	38,33	29,10	9,05	0,17				1	1	1						1	1					17,50	13,41	62%	3.428
	12:00	37,78	29,57	8,08	0,13				1	1	1						1	1					17,03	13,22	63%	3.479
	13:00	37,33	29,95	7,24	0,14				1	1	1						1	1					16,65	13,06	64%	3.519
	14:00	37,57	30,70	6,57	0,30				1	1	1						1	1					15,90	13,15	66%	3.600
	15:00	39,04	32,97	5,78	0,29				1	1	1	1					1	1					13,63	13,66	71%	3.846
	16:00	41,68	36,20	5,30	0,18			1	1	1	1						1	1					21,40	12,43	63%	4.810
	17:00	46,39	40,91	5,26	0,23			1	1	1	1						1	1					16,69	16,10	71%	4.771
	18:00	52,07	46,58	5,35	0,13			1	1	1	1						1	1	1				16,90	16,10	73%	5.773
	19:00	52,86	46,30	6,36	0,20			1	1	1	1						1	1	1				17,18	16,10	73%	5.402
	20:00	51,11	44,00	6,92	0,19			1	1	1	1						1	1	1				19,48	16,10	69%	5.153
	21:00	47,44	41,01	6,25	0,18			1	1	1	1						1	1					16,59	16,10	71%	4.782
	22:00	42,32	37,32	4,81	0,18			1	1	1	1						1	1					20,28	13,07	65%	4.385
	23:00	36,68	32,00	4,50	0,18			1	1	1	1						1	1					14,60	12,84	69%	3.740
		911,61 MWh																						ΑΩΛ: 19,07		86.534 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης