

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου οριαίου φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5					G6
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	22,05	14,14	7,72	0,20			1	1									1				13,74	7,72	51%	1.739	
	01:00	20,21	13,60	6,40	0,20			1	1									1				14,28	6,40	49%	1.684	
	02:00	19,18	13,60	5,38	0,20			1	1									1				14,28	5,38	49%	1.684	
	03:00	18,71	13,40	4,91	0,40			1	1									1				14,48	4,91	48%	1.664	
	04:00	18,93	13,40	5,13	0,40			1	1									1				14,48	5,13	48%	1.664	
	05:00	20,03	13,40	6,22	0,40			1	1									1				14,48	6,22	48%	1.664	
	06:00	21,90	13,83	7,66	0,40			1	1									1				14,05	7,66	50%	1.708	
	07:00	22,97	14,53	8,04	0,40			1	1									1				13,35	8,04	52%	1.780	
	08:00	23,55	14,90	8,24	0,40			1	1									1				12,98	8,24	53%	1.818	
	09:00	23,89	15,26	8,23	0,40			1	1									1				12,62	8,36	55%	1.854	
	10:00	23,68	16,39	6,89	0,40			1	1									1				11,49	8,29	59%	1.970	
	11:00	23,16	17,02	5,74	0,40			1	1									1				10,86	8,10	61%	2.034	
	12:00	22,80	16,13	6,26	0,40			1	1									1				11,75	7,98	58%	1.944	
	13:00	22,86	15,88	6,58	0,40			1	1									1				12,00	8,00	57%	1.919	
	14:00	22,90	15,34	7,16	0,40			1	1									1				12,54	8,01	55%	1.863	
	15:00	23,82	15,35	8,07	0,40			1	1									1				12,53	8,34	55%	1.864	
	16:00	25,38	16,14	8,83	0,40			1	1									1				11,74	8,88	58%	1.945	
	17:00	28,25	21,65	6,20	0,40			1	1		1							1				22,23	6,20	49%	3.243	
	18:00	32,59	24,47	7,72	0,40			1	1		1							1				19,41	10,54	56%	2.921	
	19:00	33,93	26,50	7,03	0,40			1	1		1							1				17,38	11,88	60%	3.129	
	20:00	33,45	26,56	6,49	0,40			1	1		1							1				17,32	11,39	61%	3.135	
	21:00	31,62	25,21	6,22	0,20			1	1		1							1				18,67	9,57	57%	2.996	
	22:00	28,94	23,07	5,68	0,20			1	1		1							1				20,81	6,89	53%	2.777	
	23:00	25,92	21,27	4,45	0,20			1	1									1				6,61	9,07	76%	2.476	
		590,72 MWh																				ΑΩΛ: 11,88		51.475 €		

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης