

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																				Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125				
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου οριαίου φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5					G6
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	43,44	39,55	3,89	0,00		1			1	1	1							1			20,33	13,14	66%	4.593	
	01:00	40,57	36,14	4,43	0,00		1			1	1	1							1			23,74	10,26	60%	4.239	
	02:00	38,60	35,10	3,49	0,00		1			1	1	1							1			24,78	8,29	59%	4.133	
	03:00	38,17	35,37	2,80	0,00		1			1	1	1							1			24,51	7,87	59%	4.160	
	04:00	38,34	35,05	3,30	0,00		1			1	1	1							1			24,83	8,04	59%	4.127	
	05:00	38,93	35,31	3,62	0,00		1			1	1	1	1						1			24,57	8,62	59%	4.154	
	06:00	41,12	38,56	2,56	0,00		1			1	1	1	1						1			21,32	10,82	64%	4.490	
	07:00	46,68	44,85	1,83	0,00	1	1			1	1	1	1						1			24,03	11,02	65%	5.711	
	08:00	50,29	49,34	0,95	0,00	1	1			1	1	1	1						1		1	27,79	10,50	64%	6.327	
	09:00	53,13	52,57	0,56	0,00	1	1			1	1	1	1						1		1	24,56	13,34	68%	6.191	
	10:00	52,69	51,64	0,85	0,20	1	1			1	1	1	1						1		1	25,49	12,90	67%	6.093	
	11:00	51,41	49,83	1,38	0,20	1	1			1	1	1	1						1		1	27,30	11,62	65%	5.902	
	12:00	51,05	49,18	1,67	0,20	1	1			1	1	1	1						1		1	27,95	11,26	64%	5.835	
	13:00	52,42	50,60	1,62	0,20	1	1			1	1	1	1						1		1	26,53	12,63	66%	5.983	
	14:00	51,32	49,62	1,50	0,20	1	1			1	1	1	1						1		1	27,51	11,53	64%	5.880	
	15:00	49,81	48,49	1,12	0,20	1	1			1	1	1	1						1		1	28,64	10,02	63%	5.762	
	16:00	50,46	49,60	0,86	0,00	1	1			1	1	1	1						1		1	27,53	10,67	64%	5.879	
	17:00	52,91	52,24	0,67	0,00	1	1			1	1	1	1						1		1	24,89	13,12	68%	6.156	
	18:00	56,33	55,65	0,68	0,00	1	1			1	1	1	1						1	1	1	27,36	13,64	67%	7.259	
	19:00	58,91	57,68	1,23	0,00	1	1			1	1	1	1						1	1	1	25,33	16,10	69%	7.488	
	20:00	61,12	58,48	2,64	0,00	1	1			1	1	1	1						1	1	1	24,53	16,10	70%	7.581	
	21:00	58,57	55,85	2,72	0,00	1	1			1	1	1	1						1	1	1	27,16	15,88	67%	7.276	
	22:00	50,79	47,97	2,82	0,00	1	1			1	1	1	1						1		1	29,16	11,00	62%	5.708	
	23:00	44,62	42,14	2,48	0,00		1			1	1	1	1						1			17,74	14,31	70%	4.865	
		1171,66 MWh																					ΑΩΛ: 17,56		135.791 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης