

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα																		Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,800	5,800	5,800	8,250					
ΤΕ (MW)						5,360	5,452	5,452	5,452	8,250	8,250	5,000	5,000	5,000	6,600	0,640	0,922	0,922	2,900	2,900	2,900	4,125					
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τηλίου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Κω (% επί της αποδιδόμενης)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ Καλύμνου (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5						G6
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	45,05	41,05	4,00	0,00		1		1	1	1							1				18,83	14,75	68%	75%	4.707	
	01:00	41,13	38,00	3,12	0,00		1		1	1	1							1				21,88	10,82	62%	75%	4.354	
	02:00	39,35	36,75	2,60	0,00		1		1	1	1							1				23,13	9,04	60%	75%	4.210	
	03:00	39,12	36,81	2,31	0,00		1		1	1	1							1				23,07	8,81	60%	75%	4.218	
	04:00	39,08	37,25	1,83	0,00		1		1	1	1							1				22,63	8,78	61%	75%	4.268	
	05:00	40,60	39,31	1,28	0,00		1		1	1	1							1				20,57	10,29	65%	75%	4.504	
	06:00	42,17	41,52	0,65	0,00		1		1	1	1							1				18,36	11,87	69%	75%	4.761	
	07:00	46,11	45,85	0,26	0,00		1		1	1	1							1				14,03	15,81	77%	75%	5.278	
	08:00	46,89	46,38	0,51	0,00		1		1	1	1							1			1	21,75	12,46	66%	75%	5.733	
	09:00	47,93	47,45	0,47	0,00		1		1	1	1							1			1	20,68	13,50	68%	75%	5.399	
	10:00	48,62	48,04	0,59	0,00		1		1	1	1							1			1	20,09	14,19	69%	75%	5.477	
	11:00	47,83	47,06	0,58	0,20		1		1	1	1							1			1	21,07	13,40	68%	75%	5.347	
	12:00	48,22	47,04	0,97	0,20		1		1	1	1							1			1	21,09	13,79	67%	75%	5.345	
	13:00	48,76	47,06	1,50	0,20		1		1	1	1							1			1	21,07	14,33	68%	75%	5.347	
	14:00	48,58	46,33	2,05	0,20		1		1	1	1							1			1	21,80	14,15	66%	75%	5.250	
	15:00	47,51	45,36	2,16	0,00		1		1	1	1							1			1	22,77	13,08	64%	75%	5.122	
	16:00	49,22	47,70	1,52	0,00		1		1	1	1							1			1	20,43	14,79	69%	75%	5.432	
	17:00	52,27	50,62	1,64	0,00	1	1		1	1	1							1			1	26,51	12,48	64%	75%	6.224	
	18:00	58,47	58,39	0,08	0,00	1	1		1	1	1							1			1	18,74	16,10	76%	75%	6.831	
	19:00	62,87	62,62	0,25	0,00	1	1		1	1	1							1	1		1	20,39	16,10	76%	75%	8.089	
	20:00	65,54	64,50	1,04	0,00	1	1		1	1	1							1	1		1	18,51	16,10	79%	75%	8.379	
	21:00	61,44	60,11	1,34	0,00	1	1		1	1	1							1	1		1	22,90	16,10	72%	75%	7.691	
	22:00	52,53	51,32	1,21	0,00	1	1		1	1	1										1	19,93	15,64	72%	75%	5.975	
	23:00	46,24	44,86	1,38	0,00		1		1	1	1										1	17,39	14,71	72%	75%	5.141	
		1165,52 MWh																				ΑΩΛ: 19,94		133.082 €			

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης