

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	22,08	18,76	3,32	0,00				1	1	1					
	01:00	20,04	16,84	3,20	0,00				1	1	1					
	02:00	18,70	15,65	3,06	0,00					1	1					
	03:00	18,01	15,63	2,38	0,00					1	1					
	04:00	18,05	15,76	2,29	0,00					1	1					
	05:00	18,95	16,47	2,49	0,00					1	1					
	06:00	20,78	17,62	3,16	0,00				1	1	1					
	07:00	22,79	17,01	5,78	0,00				1	1	1					
	08:00	24,42	18,18	6,24	0,00				1	1	1					
	09:00	25,70	20,42	5,28	0,00				1	1	1					
	10:00	26,62	22,53	4,10	0,00				1	1	1					
	11:00	26,98	23,23	3,75	0,00				1	1	1					
	12:00	26,51	22,81	3,70	0,00				1	1	1					
	13:00	25,81	21,86	3,95	0,00				1	1	1					
	14:00	24,71	19,88	4,83	0,00				1	1	1					
	15:00	23,82	17,86	5,96	0,00				1	1	1					
	16:00	23,70	17,33	6,37	0,00				1	1	1					
	17:00	24,39	17,77	6,62	0,00				1	1	1					
	18:00	27,14	20,17	6,97	0,00				1	1	1					
	19:00	30,47	23,77	6,70	0,00				1	1	1					
	20:00	33,34	27,70	5,64	0,00			1	1	1	1					
	21:00	33,79	29,18	4,61	0,00			1	1	1	1					
	22:00	29,87	26,69	3,18	0,00			1	1	1	1					
	23:00	25,36	22,86	2,50	0,00				1	1	1					

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης