

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	24,08	21,76	2,32	0,00					1	1	1			
	01:00	22,08	20,18	1,90	0,00					1	1	1			
	02:00	21,05	18,76	2,30	0,00					1	1	1			
	03:00	20,51	18,55	1,96	0,00					1	1	1			
	04:00	20,50	19,31	1,18	0,00					1	1	1			
	05:00	21,58	20,39	1,19	0,00					1	1	1			
	06:00	24,30	22,82	1,49	0,00					1	1	1			
	07:00	28,03	26,62	1,41	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,20	30,29	0,91	0,00				1	1	1	1			
	09:00	33,55	32,36	1,19	0,00				1	1	1	1			
	10:00	34,14	31,90	2,24	0,00				1	1	1	1			
	11:00	33,84	31,27	2,56	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,36	30,87	2,49	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,84	30,50	2,34	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,93	29,42	2,51	0,00				1	1	1	1			
	15:00	30,34	27,81	2,52	0,00				1	1	1	1			
	16:00	29,90	27,36	2,54	0,00				1	1	1	1			
	17:00	30,31	28,25	2,05	0,00				1	1	1	1			
	18:00	32,86	31,34	1,52	0,00				1	1	1	1			
	19:00	36,69	35,11	1,59	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	38,31	36,25	2,06	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	36,03	33,70	2,34	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	31,41	29,04	2,37	0,00				1	1	1	1			
	23:00	26,43	24,20	2,22	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης