

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 3 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	22,78	16,90	5,88	0,00				1		1	1			
	01:00	20,69	15,42	5,27	0,00				1		1	1			
	02:00	19,49	13,09	6,41	0,00						1	1			
	03:00	18,82	11,80	7,01	0,00						1	1			
	04:00	18,70	11,22	7,48	0,00						1	1			
	05:00	19,33	11,60	7,73	0,00						1	1			
	06:00	20,73	12,44	8,29	0,00		1				1	1			
	07:00	22,27	13,36	8,91	0,00		1				1	1			
	08:00	24,21	14,75	9,46	0,00		1				1	1			
	09:00	26,03	17,10	8,93	0,00				1		1	1			
	10:00	26,62	19,26	7,36	0,00				1		1	1			
	11:00	26,36	20,31	6,05	0,00				1		1	1			
	12:00	25,70	20,65	5,05	0,00				1		1	1			
	13:00	24,83	19,95	4,89	0,00				1		1	1			
	14:00	23,62	17,80	5,82	0,00				1		1	1			
	15:00	22,44	15,18	7,26	0,00				1		1	1			
	16:00	22,18	15,14	7,04	0,00				1		1	1			
	17:00	23,28	16,12	7,16	0,00				1		1	1			
	18:00	25,89	18,45	7,44	0,00				1		1	1			
	19:00	29,54	21,37	8,17	0,00				1		1	1			
	20:00	33,62	24,73	8,89	0,00		1		1		1	1			
	21:00	32,96	24,00	8,96	0,00		1		1		1	1			
	22:00	29,05	21,61	7,44	0,00				1		1	1			
	23:00	24,74	18,87	5,87	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης