

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	25,51	15,30	10,20	0,00		1				1	1			
	01:00	23,69	14,21	9,47	0,00		1				1	1			
	02:00	22,48	13,49	8,99	0,00						1	1			
	03:00	21,76	13,06	8,70	0,00						1	1			
	04:00	21,75	13,05	8,70	0,00						1	1			
	05:00	23,12	13,87	9,25	0,00						1	1			
	06:00	26,59	15,95	10,63	0,00					1	1	1			
	07:00	31,13	18,98	12,14	0,00					1	1	1			
	08:00	34,26	22,02	12,25	0,00				1	1	1	1			
	09:00	35,73	23,58	12,15	0,00				1	1	1	1			
	10:00	35,64	23,86	11,78	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,70	22,60	12,11	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,47	20,64	12,83	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,29	19,42	12,87	0,00					1	1	1			
	14:00	31,38	18,83	12,55	0,00					1	1	1			
	15:00	30,89	18,53	12,36	0,00					1	1	1			
	16:00	31,11	18,66	12,44	0,00					1	1	1			
	17:00	32,53	19,52	13,01	0,00					1	1	1			
	18:00	35,35	22,46	12,88	0,00				1	1	1	1			
	19:00	39,66	28,64	11,02	0,00				1	1	1	1			
	20:00	43,25	35,02	8,23	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	41,40	35,75	5,65	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	36,92	33,17	3,75	0,00		1		1	1	1	1			
	23:00	31,36	29,08	2,28	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης