

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	26,59	24,37	2,23	0,00				1	1	1	1				
	01:00	24,06	22,22	1,84	0,00				1		1	1				
	02:00	22,28	20,62	1,66	0,00				1		1	1				
	03:00	21,23	19,63	1,60	0,00				1		1	1				
	04:00	20,96	19,40	1,55	0,00				1		1	1				
	05:00	21,50	19,92	1,58	0,00				1		1	1				
	06:00	23,09	21,32	1,78	0,00				1		1	1				
	07:00	25,21	23,16	2,05	0,00				1		1	1				
	08:00	27,13	24,22	2,91	0,00				1	1	1	1				
	09:00	29,00	26,38	2,62	0,00				1	1	1	1				
	10:00	30,89	28,83	2,06	0,00				1	1	1	1				
	11:00	32,64	30,99	1,65	0,00				1	1	1	1				
	12:00	33,90	31,76	2,14	0,00				1	1	1	1				
	13:00	34,60	31,94	2,66	0,00				1	1	1	1				
	14:00	34,18	30,54	3,64	0,00				1	1	1	1				
	15:00	33,33	28,24	5,09	0,00				1	1	1	1				
	16:00	33,97	27,89	6,07	0,00				1	1	1	1				
	17:00	35,66	28,95	6,71	0,00				1	1	1	1				
	18:00	39,50	32,48	7,02	0,00			1	1	1	1	1				
	19:00	42,08	35,00	7,07	0,00			1	1	1	1	1				
	20:00	41,93	35,13	6,79	0,00			1	1	1	1	1				
	21:00	41,48	35,02	6,46	0,00			1	1	1	1	1				
	22:00	38,42	32,66	5,76	0,00			1	1	1	1	1				
	23:00	33,07	28,47	4,60	0,00			1	1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης