

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	23,30	13,98	9,32	0,00		1				1	1			
	01:00	21,71	13,03	8,68	0,00		1				1	1			
	02:00	20,79	12,47	8,31	0,00		1				1	1			
	03:00	20,23	12,14	8,09	0,00		1				1	1			
	04:00	20,07	12,04	8,03	0,00		1				1	1			
	05:00	21,16	12,69	8,46	0,00		1				1	1			
	06:00	23,38	14,03	9,35	0,00		1				1	1			
	07:00	25,94	15,56	10,37	0,00				1		1	1			
	08:00	27,90	16,74	11,16	0,00				1		1	1			
	09:00	29,29	17,57	11,71	0,00				1		1	1			
	10:00	29,42	17,65	11,77	0,00				1		1	1			
	11:00	29,24	17,54	11,69	0,00				1		1	1			
	12:00	28,34	17,01	11,34	0,00				1		1	1			
	13:00	27,49	16,50	11,00	0,00				1		1	1			
	14:00	27,06	16,24	10,82	0,00				1		1	1			
	15:00	27,31	16,39	10,93	0,00				1		1	1			
	16:00	28,23	16,94	11,29	0,00				1		1	1			
	17:00	30,60	18,36	12,24	0,00				1		1	1			
	18:00	34,68	20,96	13,73	0,00				1	1	1	1			
	19:00	37,06	23,33	13,73	0,00				1	1	1	1			
	20:00	36,81	23,09	13,73	0,00				1	1	1	1			
	21:00	34,29	20,64	13,65	0,00				1	1	1	1			
	22:00	30,02	18,01	12,01	0,00				1		1	1			
	23:00	25,52	15,31	10,21	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης