

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 13 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	25,83	16,61	9,23	0,00		1				1	1				
	01:00	23,70	14,98	8,71	0,00		1				1	1				
	02:00	22,23	14,14	8,09	0,00		1				1	1				
	03:00	21,24	13,02	8,22	0,00		1				1	1				
	04:00	20,78	12,47	8,31	0,00		1				1	1				
	05:00	21,23	12,74	8,49	0,00		1				1	1				
	06:00	22,86	14,30	8,55	0,00		1				1	1				
	07:00	24,80	16,05	8,75	0,00		1				1	1				
	08:00	26,35	16,89	9,46	0,00					1	1	1				
	09:00	27,99	19,39	8,60	0,00					1	1	1				
	10:00	28,92	21,88	7,04	0,00					1	1	1				
	11:00	29,02	23,31	5,71	0,00					1	1	1				
	12:00	28,48	24,12	4,36	0,00					1	1	1				
	13:00	27,32	23,10	4,22	0,00					1	1	1				
	14:00	26,22	21,85	4,37	0,00					1	1	1				
	15:00	25,17	20,88	4,29	0,00					1	1	1				
	16:00	24,11	21,36	2,75	0,00					1	1	1				
	17:00	25,35	22,37	2,97	0,00					1	1	1				
	18:00	27,87	25,15	2,72	0,00				1	1	1	1				
	19:00	32,37	30,09	2,29	0,00				1	1	1	1				
	20:00	38,24	35,75	2,49	0,00		1		1	1	1	1				
	21:00	37,41	35,23	2,18	0,00		1		1	1	1	1				
	22:00	33,19	30,30	2,89	0,00		1		1	1	1	1				
	23:00	27,68	25,00	2,68	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης