

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	28,99	21,33	7,66	0,00				1		1	1			
	01:00	26,57	19,95	6,62	0,00				1		1	1			
	02:00	24,94	19,39	5,55	0,00				1		1	1			
	03:00	23,91	18,86	5,05	0,00				1		1	1			
	04:00	23,42	19,30	4,12	0,00				1		1	1			
	05:00	23,29	20,09	3,19	0,00				1		1	1			
	06:00	24,59	21,76	2,83	0,00				1		1	1			
	07:00	26,71	24,06	2,65	0,00				1		1	1			
	08:00	28,79	26,23	2,56	0,00			1	1		1	1			
	09:00	31,06	27,06	4,00	0,00			1	1		1	1			
	10:00	33,07	27,77	5,30	0,00			1	1		1	1			
	11:00	34,64	26,28	8,36	0,00			1	1		1	1			
	12:00	35,33	23,85	11,49	0,00			1	1		1	1			
	13:00	35,12	22,54	12,57	0,00			1	1		1	1			
	14:00	33,87	20,87	13,00	0,00				1		1	1			
	15:00	32,64	19,74	12,90	0,00				1		1	1			
	16:00	32,31	19,52	12,78	0,00				1		1	1			
	17:00	33,75	21,27	12,48	0,00				1		1	1			
	18:00	36,65	24,56	12,09	0,00			1	1		1	1			
	19:00	38,04	26,00	12,04	0,00			1	1		1	1			
	20:00	37,93	26,40	11,52	0,00			1	1		1	1			
	21:00	38,54	27,76	10,78	0,00			1	1		1	1			
	22:00	35,52	25,06	10,45	0,00			1	1		1	1			
	23:00	31,74	20,45	11,29	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης