

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	22,36	13,42	8,94	0,00		1				1	1			
	01:00	20,65	12,39	8,26	0,00		1				1	1			
	02:00	19,77	11,86	7,91	0,00						1	1			
	03:00	19,12	11,47	7,65	0,00						1	1			
	04:00	18,95	11,37	7,58	0,00						1	1			
	05:00	19,55	11,73	7,82	0,00						1	1			
	06:00	20,96	12,58	8,39	0,00		1				1	1			
	07:00	22,79	13,67	9,11	0,00		1				1	1			
	08:00	24,63	14,78	9,85	0,00		1				1	1			
	09:00	26,46	15,87	10,58	0,00					1	1	1			
	10:00	27,53	16,52	11,01	0,00					1	1	1			
	11:00	28,01	16,80	11,20	0,00					1	1	1			
	12:00	28,05	16,83	11,22	0,00					1	1	1			
	13:00	27,52	16,51	11,01	0,00					1	1	1			
	14:00	26,43	15,86	10,57	0,00					1	1	1			
	15:00	25,66	15,40	10,27	0,00					1	1	1			
	16:00	25,60	15,36	10,24	0,00					1	1	1			
	17:00	27,35	16,41	10,94	0,00					1	1	1			
	18:00	31,45	18,87	12,58	0,00		1			1	1	1			
	19:00	34,48	20,88	13,61	0,00		1			1	1	1			
	20:00	34,75	21,09	13,66	0,00		1			1	1	1			
	21:00	32,84	19,70	13,14	0,00		1			1	1	1			
	22:00	29,22	17,53	11,69	0,00		1			1	1	1			
	23:00	24,84	14,90	9,94	0,00		1				1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης