

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	27,34	16,40	10,94	0,00				1		1	1				
	01:00	24,93	14,96	9,97	0,00	1					1	1				
	02:00	23,16	13,90	9,26	0,00	1					1	1				
	03:00	21,86	13,12	8,75	0,00	1					1	1				
	04:00	21,12	12,67	8,45	0,00	1					1	1				
	05:00	21,05	12,63	8,42	0,00	1					1	1				
	06:00	21,76	13,06	8,70	0,00	1					1	1				
	07:00	22,83	13,70	9,13	0,00	1					1	1				
	08:00	23,96	14,38	9,59	0,00	1					1	1				
	09:00	25,21	15,14	10,07	0,00				1		1	1				
	10:00	26,35	16,32	10,03	0,00				1		1	1				
	11:00	27,15	18,78	8,37	0,00				1		1	1				
	12:00	27,51	18,82	8,69	0,00				1		1	1				
	13:00	27,24	17,60	9,64	0,00				1		1	1				
	14:00	26,14	16,48	9,66	0,00				1		1	1				
	15:00	25,11	15,29	9,82	0,00				1		1	1				
	16:00	25,14	16,01	9,13	0,00				1		1	1				
	17:00	27,12	17,87	9,25	0,00				1		1	1				
	18:00	30,69	21,62	9,07	0,00				1		1	1				
	19:00	33,33	24,65	8,67	0,00			1	1		1	1				
	20:00	34,35	26,88	7,47	0,00			1	1		1	1				
	21:00	35,46	29,99	5,47	0,00			1	1		1	1				
	22:00	32,94	28,92	4,01	0,00			1	1		1	1				
	23:00	28,73	26,25	2,47	0,00			1	1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης