

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	23,34	14,01	9,34	0,00		1				1	1				
	01:00	21,61	12,97	8,64	0,00		1				1	1				
	02:00	20,59	12,35	8,24	0,00		1				1	1				
	03:00	19,84	11,91	7,94	0,00						1	1				
	04:00	19,44	11,66	7,77	0,00						1	1				
	05:00	19,49	11,70	7,80	0,00						1	1				
	06:00	20,15	12,09	8,06	0,00		1				1	1				
	07:00	21,15	12,69	8,46	0,00		1				1	1				
	08:00	22,37	13,42	8,95	0,00		1				1	1				
	09:00	23,59	14,15	9,43	0,00		1				1	1				
	10:00	24,54	14,72	9,82	0,00		1				1	1				
	11:00	25,12	15,07	10,05	0,00		1				1	1				
	12:00	25,74	15,45	10,30	0,00		1				1	1				
	13:00	25,63	15,38	10,25	0,00		1				1	1				
	14:00	24,61	14,76	9,84	0,00		1				1	1				
	15:00	23,98	14,39	9,59	0,00		1				1	1				
	16:00	24,22	14,53	9,69	0,00		1				1	1				
	17:00	25,46	16,33	9,13	0,00		1				1	1				
	18:00	28,84	20,34	8,51	0,00		1			1	1	1				
	19:00	32,44	24,74	7,70	0,00		1			1	1	1				
	20:00	33,51	25,04	8,47	0,00		1			1	1	1				
	21:00	32,31	23,45	8,86	0,00		1			1	1	1				
	22:00	28,97	20,90	8,07	0,00					1	1	1				
	23:00	24,59	18,28	6,31	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης