

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	24,21	23,80	0,41	0,00				1	1	1	1				
	01:00	22,06	21,98	0,07	0,00				1		1	1				
	02:00	20,72	20,72	0,00	0,00				1		1	1				
	03:00	20,13	20,13	0,00	0,00				1		1	1				
	04:00	20,40	20,37	0,03	0,00				1		1	1				
	05:00	21,80	21,56	0,25	0,00				1		1	1				
	06:00	24,49	23,64	0,84	0,00				1		1	1				
	07:00	26,54	25,55	0,98	0,00				1	1	1	1				
	08:00	27,46	26,41	1,05	0,00				1	1	1	1				
	09:00	28,08	27,39	0,69	0,00				1	1	1	1				
	10:00	27,98	27,73	0,24	0,00				1	1	1	1				
	11:00	27,41	27,24	0,17	0,00				1	1	1	1				
	12:00	26,55	26,17	0,37	0,00				1	1	1	1				
	13:00	25,45	24,96	0,50	0,00				1	1	1	1				
	14:00	24,62	24,05	0,56	0,00				1	1	1	1				
	15:00	24,07	23,48	0,59	0,00				1	1	1	1				
	16:00	24,20	23,49	0,71	0,00				1	1	1	1				
	17:00	25,78	24,82	0,96	0,00				1	1	1	1				
	18:00	29,10	27,88	1,22	0,00				1	1	1	1				
	19:00	34,11	33,01	1,10	0,00		1		1	1	1	1				
	20:00	39,16	38,17	0,99	0,00	1	1		1	1	1	1				
	21:00	37,74	34,56	3,18	0,00	1	1		1	1	1	1				
	22:00	32,46	27,58	4,88	0,00		1		1	1	1	1				
	23:00	26,71	22,00	4,70	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης