

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	27,45	27,45	0,00	0,00				1	1	1	1			
	01:00	25,34	25,34	0,00	0,00				1	1	1	1			
	02:00	24,03	24,03	0,00	0,00				1		1	1		1	
	03:00	23,33	23,33	0,00	0,00				1		1	1			
	04:00	23,51	23,51	0,00	0,00				1		1	1			
	05:00	24,99	24,94	0,05	0,00			1	1		1	1			
	06:00	28,71	28,67	0,04	0,00			1	1		1	1			
	07:00	34,93	34,93	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	40,69	40,69	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3	
	09:00	43,27	43,27	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6	
	10:00	43,12	43,12	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6	
	11:00	41,96	41,96	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4	
	12:00	41,14	41,14	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4	
	13:00	41,55	41,55	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	14:00	41,48	41,42	0,06	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	15:00	41,24	41,13	0,11	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	16:00	41,77	41,62	0,14	0,00		1	1	1	1	1	1		2	
	17:00	43,96	43,74	0,21	0,00		1	1	1	1	1	1		4	
	18:00	48,90	48,59	0,31	0,00		1	1	1	1	1	1		8	
	19:00	50,85	50,19	0,66	0,00		1	1	1	1	1	1		10	
	20:00	49,63	48,84	0,79	0,00		1	1	1	1	1	1		9	
	21:00	45,84	45,06	0,78	0,00		1	1	1	1	1	1		5	
	22:00	40,64	40,03	0,61	0,00			1	1	1	1	1		3	
	23:00	34,77	34,28	0,49	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης