

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	24,87	18,54	6,33	0,00				1		1	1			
	01:00	22,62	15,48	7,14	0,00				1		1	1			
	02:00	21,26	13,97	7,29	0,00						1	1			
	03:00	20,42	12,55	7,87	0,00						1	1			
	04:00	20,20	14,01	6,19	0,00						1	1			
	05:00	20,59	14,34	6,25	0,00						1	1			
	06:00	22,08	16,50	5,58	0,00				1		1	1			
	07:00	24,08	19,84	4,24	0,00				1		1	1			
	08:00	26,01	22,03	3,98	0,00				1		1	1			
	09:00	27,90	22,85	5,05	0,00				1		1	1			
	10:00	29,37	25,30	4,07	0,00				1	1	1	1			
	11:00	30,32	27,43	2,89	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,52	28,08	2,44	0,00				1	1	1	1			
	13:00	30,14	27,05	3,10	0,00				1	1	1	1			
	14:00	28,91	25,19	3,72	0,00				1	1	1	1			
	15:00	27,80	24,47	3,33	0,00				1	1	1	1			
	16:00	27,62	24,57	3,06	0,00				1	1	1	1			
	17:00	29,22	26,64	2,58	0,00				1	1	1	1			
	18:00	32,78	30,69	2,09	0,00				1	1	1	1			
	19:00	35,57	33,77	1,80	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	35,81	34,44	1,38	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	36,67	35,07	1,60	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	33,81	30,89	2,93	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,57	24,49	5,08	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης