

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,45	24,13	4,33	0,00				1		1	1			
	01:00	26,00	21,88	4,11	0,00				1		1	1			
	02:00	24,89	20,32	4,57	0,00				1		1	1			
	03:00	24,12	19,55	4,58	0,00				1		1	1			
	04:00	24,04	20,44	3,60	0,00				1		1	1			
	05:00	25,24	21,45	3,79	0,00				1		1	1			
	06:00	29,21	23,75	5,46	0,00				1		1	1			
	07:00	35,06	29,16	5,90	0,00			1	1		1	1			
	08:00	39,09	34,58	4,51	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	41,19	37,44	3,75	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	41,25	36,83	4,42	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	40,14	35,29	4,85	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	38,97	33,55	5,42	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	38,22	31,98	6,24	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,81	30,71	7,10	0,00				1	1	1	1			
	15:00	38,49	26,39	12,10	0,00				1	1	1	1			
	16:00	40,85	27,60	13,25	0,00				1	1	1	1			
	17:00	45,03	31,66	13,38	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	50,09	36,66	13,42	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	51,69	38,25	13,44	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	50,64	37,34	13,30	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	46,59	33,19	13,40	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	41,44	28,02	13,42	0,00			1	1		1	1			
	23:00	35,73	22,69	13,04	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης