ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα									Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	23,50	14,10	9,40	0,00		1				1	1			
	01:00	21,78	13,07	8,71	0,00		1				1	1			
	02:00	20,86	12,51	8,34	0,00						1	1			
	03:00	20,24	12,15	8,10	0,00						1	1			
	04:00	20,28	12,17	8,11	0,00						1	1			
	05:00	21,45	12,87	8,58	0,00						1	1			
	06:00	24,58	15,14	9,44	0,00				1		1	1			
	07:00	28,19	16,92	11,28	0,00				1		1	1			
	08:00	32,36	19,41	12,94	0,00				1		1	1			
	09:00	35,08	21,50	13,58	0,00		1		1		1	1			
	10:00	35,00	21,38	13,63	0,00		1		1		1	1			
	11:00	34,62	21,05	13,57	0,00		1		1		1	1			
	12:00	33,28	19,97	13,31	0,00		1		1		1	1			
	13:00	32,39	19,44	12,96	0,00		1		1		1	1			
	14:00	31,68	19,01	12,67	0,00				1		1	1			
	15:00	31,98	19,19	12,79	0,00				1		1	1			
	16:00	33,53	20,12	13,41	0,00				1		1	1			
	17:00	36,84	23,37	13,47	0,00				1	1	1	1			
	18:00	42,27	28,89	13,37	0,00		1		1	1	1	1			
	19:00	45,51	32,11	13,40	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	44,58	31,30	13,27	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	41,71	28,97	12,74	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	37,08	25,12	11,96	0,00				1	1	1	1			
	23:00	31,95	20,64	11,30	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης