

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	28,49	17,09	11,40	0,00				1		1	1			
	01:00	25,98	15,59	10,39	0,00						1	1			
	02:00	24,43	14,66	9,77	0,00						1	1			
	03:00	23,45	14,07	9,38	0,00						1	1			
	04:00	23,03	13,82	9,21	0,00						1	1			
	05:00	23,05	13,83	9,22	0,00						1	1			
	06:00	24,41	15,14	9,26	0,00				1		1	1			
	07:00	26,53	18,70	7,83	0,00				1		1	1			
	08:00	28,65	23,58	5,07	0,00				1		1	1			
	09:00	31,02	26,30	4,72	0,00				1	1	1	1			
	10:00	33,01	28,45	4,57	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,84	30,93	3,91	0,00				1	1	1	1			
	12:00	35,83	32,36	3,46	0,00				1	1	1	1			
	13:00	36,01	32,82	3,19	0,00				1	1	1	1			
	14:00	35,16	31,54	3,62	0,00				1	1	1	1			
	15:00	34,12	29,45	4,68	0,00				1	1	1	1			
	16:00	34,05	29,04	5,02	0,00				1	1	1	1			
	17:00	36,09	31,61	4,48	0,00				1	1	1	1			
	18:00	40,30	36,53	3,77	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	42,47	38,23	4,23	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	40,88	34,93	5,95	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,68	33,98	6,71	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	37,52	31,88	5,64	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	33,22	28,92	4,30	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης