

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	25,87	21,36	4,52	0,00			1			1	1			
	01:00	23,50	16,42	7,08	0,00			1			1	1			
	02:00	22,21	14,32	7,89	0,00		1				1	1			
	03:00	21,33	13,02	8,31	0,00		1				1	1			
	04:00	20,97	14,87	6,11	0,00		1				1	1			
	05:00	20,70	15,59	5,10	0,00		1				1	1			
	06:00	22,66	18,00	4,66	0,00				1		1	1			
	07:00	24,99	21,55	3,44	0,00				1		1	1			
	08:00	27,33	24,43	2,90	0,00				1	1	1	1			
	09:00	29,70	25,98	3,71	0,00				1	1	1	1			
	10:00	31,61	28,16	3,45	0,00				1	1	1	1			
	11:00	33,13	29,82	3,31	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,61	30,29	3,32	0,00				1	1	1	1			
	13:00	32,95	30,34	2,60	0,00				1	1	1	1			
	14:00	31,38	28,14	3,24	0,00				1	1	1	1			
	15:00	29,94	26,15	3,80	0,00				1	1	1	1			
	16:00	29,52	24,55	4,96	0,00				1	1	1	1			
	17:00	31,00	25,92	5,08	0,00				1	1	1	1			
	18:00	34,45	28,98	5,47	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	37,31	31,41	5,91	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	37,40	30,84	6,56	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	38,51	31,77	6,74	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	35,57	28,67	6,90	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	31,40	25,29	6,11	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης