

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	23,41	14,05	9,37	0,00		1				1	1			
	01:00	21,84	13,11	8,74	0,00		1				1	1			
	02:00	20,79	12,47	8,31	0,00						1	1			
	03:00	20,02	12,01	8,01	0,00						1	1			
	04:00	19,72	11,83	7,89	0,00						1	1			
	05:00	20,17	12,10	8,07	0,00						1	1			
	06:00	21,44	12,87	8,58	0,00						1	1			
	07:00	23,23	13,94	9,29	0,00		1				1	1			
	08:00	24,35	14,61	9,74	0,00		1				1	1			
	09:00	25,69	16,53	9,16	0,00					1	1	1			
	10:00	25,84	17,66	8,18	0,00					1	1	1			
	11:00	26,66	18,59	8,07	0,00					1	1	1			
	12:00	26,16	19,58	6,59	0,00					1	1	1			
	13:00	24,50	19,89	4,61	0,00					1	1	1			
	14:00	23,74	20,02	3,72	0,00					1	1	1			
	15:00	24,41	20,66	3,76	0,00					1	1	1			
	16:00	24,91	22,33	2,58	0,00					1	1	1			
	17:00	26,98	23,56	3,41	0,00				1	1	1	1			
	18:00	30,59	27,10	3,49	0,00				1	1	1	1			
	19:00	33,40	30,56	2,84	0,00				1	1	1	1			
	20:00	33,41	29,46	3,95	0,00				1	1	1	1			
	21:00	31,46	28,67	2,79	0,00				1	1	1	1			
	22:00	27,65	25,98	1,67	0,00				1	1	1	1			
	23:00	23,33	22,24	1,09	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης