

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	21,97	19,64	2,33	0,00		1				1	1			
	01:00	20,65	16,28	4,37	0,00		1				1	1			
	02:00	19,74	12,28	7,46	0,00						1	1			
	03:00	19,09	11,46	7,64	0,00						1	1			
	04:00	19,05	11,43	7,62	0,00						1	1			
	05:00	19,78	12,12	7,66	0,00						1	1			
	06:00	21,46	13,21	8,25	0,00		1				1	1			
	07:00	23,94	14,36	9,57	0,00		1				1	1			
	08:00	26,40	15,84	10,56	0,00					1	1	1			
	09:00	28,46	17,07	11,38	0,00					1	1	1			
	10:00	28,84	19,04	9,80	0,00					1	1	1			
	11:00	29,35	25,50	3,85	0,00				1	1	1	1			
	12:00	29,10	26,93	2,17	0,00				1	1	1	1			
	13:00	27,53	25,63	1,90	0,00				1	1	1	1			
	14:00	26,90	23,56	3,34	0,00				1	1	1	1			
	15:00	24,52	24,31	0,21	0,00				1	1	1	1			
	16:00	25,00	24,59	0,41	0,00				1	1	1	1			
	17:00	26,93	26,66	0,27	0,00				1	1	1	1			
	18:00	30,50	30,30	0,20	0,00				1	1	1	1			
	19:00	33,86	33,38	0,48	0,00		1		1	1	1	1			
	20:00	34,23	33,48	0,75	0,00		1		1	1	1	1			
	21:00	32,44	31,64	0,81	0,00		1		1	1	1	1			
	22:00	28,68	28,09	0,59	0,00				1	1	1	1			
	23:00	24,21	23,77	0,44	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης