

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100				
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508				
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	27,90	26,17	1,73	0,00				1	1	1	1				13,33	7,25	66%	3.259
	01:00	25,36	24,26	1,11	0,00					1	1	1	1			5,24	10,15	82%	2.922
	02:00	24,15	22,84	1,31	0,00					1	1	1	1			6,66	9,01	77%	2.763
	03:00	23,36	22,74	0,62	0,00					1	1	1	1			6,76	8,21	77%	2.751
	04:00	23,17	22,76	0,41	0,00					1	1	1	1			6,74	8,02	77%	2.754
	05:00	24,33	23,29	1,04	0,00					1	1	1	1			6,21	9,19	79%	2.813
	06:00	26,92	25,41	1,51	0,00				1	1	1	1	1			14,09	6,28	64%	3.694
	07:00	30,59	28,62	1,98	0,00				1	1	1	1	1			10,88	9,95	72%	3.530
	08:00	33,21	30,44	2,78	0,00				1	1	1	1	1			9,06	12,57	77%	3.734
	09:00	35,35	33,54	1,82	0,00			1	1	1	1	1	1			13,46	9,35	71%	4.643
	10:00	36,20	35,34	0,86	0,00			1	1	1	1	1	1			11,66	10,19	75%	4.399
	11:00	36,18	35,68	0,50	0,00			1	1	1	1	1	1			11,32	10,18	76%	4.437
	12:00	35,63	35,11	0,53	0,00			1	1	1	1	1	1			11,89	9,63	75%	4.372
	13:00	34,86	33,85	1,01	0,00			1	1	1	1	1	1			13,15	8,86	72%	4.233
	14:00	34,21	33,15	1,07	0,00			1	1	1	1	1	1			13,85	8,21	71%	4.154
	15:00	33,95	33,06	0,89	0,00			1	1	1	1	1	1			13,94	7,94	70%	4.145
	16:00	35,40	34,42	0,98	0,00			1	1	1	1	1	1			12,58	9,39	73%	4.296
	17:00	39,55	38,47	1,07	0,00			1	1	1	1	1	1			8,53	13,54	82%	4.751
	18:00	45,91	44,87	1,04	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			9,13	13,73	83%	5.802
	19:00	47,27	46,53	0,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			7,47	13,73	86%	5.771
	20:00	45,74	45,42	0,32	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1			8,58	13,73	84%	5.641
	21:00	41,76	41,50	0,26	0,00		1	1	1	1	1	1	1			9,00	13,42	82%	5.145
	22:00	36,68	36,45	0,23	0,00			1	1	1	1	1	1			10,55	10,68	78%	4.523
	23:00	31,08	30,97	0,11	0,00				1	1	1	1	1			8,53	10,43	78%	3.794
		808,77 MWh														ΑΩΛ: 17,75		98.326 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης