

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα														Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100				
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508				
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	28,48	20,99	7,49	0,00					1	1	1				8,51	11,39	71%	2.559
	01:00	26,42	19,23	7,19	0,00					1	1	1				10,27	10,57	65%	2.366
	02:00	25,03	17,80	7,23	0,00					1	1	1				11,70	9,89	60%	2.210
	03:00	24,23	17,03	7,20	0,00					1	1	1				12,47	9,09	58%	2.126
	04:00	24,35	16,59	7,76	0,00					1	1	1				12,91	9,21	56%	2.078
	05:00	25,99	17,28	8,71	0,00					1	1	1				12,22	10,40	59%	2.154
	06:00	30,22	20,28	9,94	0,00					1	1	1				9,22	12,09	69%	2.481
	07:00	37,10	26,19	10,90	0,00				1	1	1	1				13,31	13,73	66%	3.781
	08:00	41,89	30,65	11,24	0,00			1	1	1	1	1				16,35	13,73	65%	4.322
	09:00	44,10	33,33	10,76	0,00			1	1	1	1	1				13,67	13,73	71%	4.175
	10:00	43,69	33,76	9,93	0,00			1	1	1	1	1				13,24	13,73	72%	4.222
	11:00	42,60	33,22	9,38	0,00			1	1	1	1	1				13,78	13,73	71%	4.162
	12:00	41,45	31,77	9,67	0,00			1	1	1	1	1				15,23	13,73	68%	4.002
	13:00	40,14	29,54	10,60	0,00				1	1	1	1				9,96	13,73	75%	3.633
	14:00	39,17	27,28	11,89	0,00				1	1	1	1				12,22	13,73	69%	3.382
	15:00	39,27	26,87	12,39	0,00				1	1	1	1				12,63	13,73	68%	3.337
	16:00	40,67	28,19	12,47	0,00			1	1	1	1	1				18,81	13,73	60%	4.050
	17:00	43,87	31,46	12,41	0,00			1	1	1	1	1				15,54	13,73	67%	3.967
	18:00	49,36	37,59	11,77	0,00	1	1	1	1	1	1	1				16,41	13,73	70%	4.976
	19:00	51,85	41,20	10,65	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,80	13,73	76%	5.160
	20:00	50,97	42,42	8,55	0,00	1	1	1	1	1	1	1				11,58	13,73	79%	5.298
	21:00	47,36	40,82	6,54	0,00		1	1	1	1	1	1				9,68	13,73	81%	5.068
	22:00	42,11	36,24	5,86	0,00			1	1	1	1	1				10,76	13,73	77%	4.499
	23:00	36,10	29,87	6,23	0,00				1	1	1	1				9,63	13,73	76%	3.671
		916,41 MWh														ΑΩΛ: 22,29		87.678 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης