

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100				
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508				
Η	Ε	Ρ	Ε	Ρ	Ε														
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ηλιαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	20,67	16,90	3,77	0,00		1				1	1			6,10	8,27	73%	2.031	
	01:00	19,31	16,87	2,44	0,00						1	1			2,63	7,72	87%	1.972	
	02:00	18,56	15,60	2,96	0,00						1	1			3,90	7,42	80%	1.830	
	03:00	18,04	13,80	4,25	0,00						1	1			5,70	7,22	71%	1.634	
	04:00	18,10	12,28	5,82	0,00						1	1			7,22	7,24	63%	1.473	
	05:00	19,30	11,58	7,72	0,00						1	1			7,92	7,72	59%	1.399	
	06:00	21,90	13,14	8,76	0,00		1				1	1			9,86	8,76	57%	1.733	
	07:00	23,02	14,97	8,05	0,00		1				1	1			8,03	9,21	65%	1.821	
	08:00	26,68	20,73	5,94	0,00					1	1	1			8,77	10,67	70%	3.050	
	09:00	27,80	22,35	5,45	0,00					1	1	1			7,15	11,12	76%	2.708	
	10:00	27,98	22,78	5,20	0,00					1	1	1			6,72	11,19	77%	2.756	
	11:00	27,72	22,24	5,48	0,00					1	1	1			7,26	11,09	75%	2.696	
	12:00	28,38	23,33	5,05	0,00					1	1	1			6,17	11,35	79%	2.817	
	13:00	29,22	23,60	5,63	0,00					1	1	1			5,90	11,69	80%	2.848	
	14:00	28,73	18,81	9,92	0,00					1	1	1			10,69	11,49	64%	2.320	
	15:00	28,75	18,97	9,77	0,00					1	1	1			10,53	11,50	64%	2.338	
	16:00	30,04	20,54	9,50	0,00					1	1	1			8,96	12,01	70%	2.509	
	17:00	32,38	22,40	9,98	0,00			1		1	1	1			17,10	11,73	57%	3.362	
	18:00	36,93	27,99	8,95	0,00			1		1	1	1			11,51	13,73	71%	3.460	
	19:00	39,69	32,74	6,95	0,00			1		1	1	1			6,76	13,73	83%	3.996	
	20:00	39,27	31,23	8,04	0,00			1		1	1	1			8,27	13,73	79%	3.823	
	21:00	36,68	24,67	12,00	0,00			1		1	1	1			14,83	13,73	62%	3.094	
	22:00	32,64	19,59	13,06	0,00					1	1	1			9,91	13,06	66%	2.405	
	23:00	28,26	16,95	11,30	0,00					1	1	1			12,55	11,30	57%	2.118	
660,04 MWh																ΑΩΛ: 18,70		60.194 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης