

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Στρεφόμενη Αιολικών Πάρκων (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	21,97	21,79	0,18	0,00				1	1	1					8,21	6,82	73%	2.749	
	01:00	20,11	19,85	0,26	0,00		1		1		1					3,65	8,04	84%	2.584	
	02:00	18,95	18,59	0,37	0,00		1		1		1					4,91	6,97	79%	2.326	
	03:00	18,34	17,36	0,98	0,00		1		1		1					6,14	6,36	74%	2.186	
	04:00	18,35	16,66	1,69	0,00		1		1		1					6,84	6,37	71%	2.106	
	05:00	19,15	17,05	2,09	0,00		1		1		1					6,45	7,16	73%	2.150	
	06:00	20,74	18,64	2,10	0,00				1	1	1					11,36	5,60	62%	2.912	
	07:00	23,02	22,39	0,63	0,00				1	1	1					7,61	7,88	75%	2.817	
	08:00	24,88	24,82	0,06	0,00			1	1	1	1					12,68	4,38	66%	3.648	
	09:00	27,12	27,12	0,00	0,00			1	1	1	1					10,38	6,62	72%	3.461	
	10:00	29,51	29,35	0,16	0,00			1	1	1	1					8,15	9,00	78%	3.714	
	11:00	30,77	28,64	2,13	0,00			1	1	1	1					8,86	10,27	76%	3.633	
	12:00	31,35	23,05	8,31	0,00				1	1	1	1				6,95	12,54	77%	2.891	
	13:00	29,93	19,23	10,70	0,00				1	1	1	1				10,77	11,97	64%	2.459	
	14:00	28,38	18,24	10,13	0,00				1	1	1	1				11,76	11,35	61%	2.348	
	15:00	26,72	18,40	8,32	0,00				1	1	1	1				11,60	10,69	61%	2.365	
	16:00	25,32	17,36	7,96	0,00				1	1	1	1				12,64	10,13	58%	2.248	
	17:00	25,97	18,22	7,75	0,00				1	1	1	1				11,78	10,39	61%	2.345	
	18:00	28,40	19,12	9,28	0,00				1	1	1	1				10,88	11,36	64%	2.447	
	19:00	30,81	19,60	11,21	0,00		1		1	1	1	1				13,90	12,32	59%	2.656	
	20:00	32,98	21,26	11,73	0,00		1		1	1	1	1				12,24	13,19	63%	2.734	
	21:00	33,49	22,04	11,45	0,00		1		1	1	1	1				11,46	13,39	66%	2.823	
	22:00	29,35	18,01	11,33	0,00				1	1	1	1				11,99	11,74	60%	2.322	
	23:00	24,73	15,14	9,59	0,00				1	1	1	1				14,86	9,59	50%	1.995	
		620,34 MWh															ΑΩΛ: 16,33		63.919 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης