

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	21,52	20,64	0,88	0,00		1		1	1	1					12,86	4,04	62%	2.664	
	01:00	19,69	18,94	0,75	0,00		1			1	1					4,56	7,70	81%	2.367	
	02:00	18,47	17,98	0,50	0,00		1			1	1					5,52	6,49	76%	2.256	
	03:00	17,83	17,12	0,71	0,00		1			1	1					6,38	5,84	73%	2.158	
	04:00	17,81	16,87	0,94	0,00		1			1	1					6,63	5,83	72%	2.129	
	05:00	18,47	17,35	1,12	0,00		1			1	1					6,15	6,49	74%	2.184	
	06:00	19,87	18,82	1,05	0,00				1	1	1					11,18	4,73	63%	2.933	
	07:00	21,70	20,81	0,89	0,00				1	1	1					9,19	6,55	69%	2.637	
	08:00	23,67	23,24	0,42	0,00				1	1	1					6,76	8,52	77%	2.914	
	09:00	25,63	25,39	0,24	0,00		1		1	1	1					8,11	8,14	76%	3.317	
	10:00	27,48	26,94	0,55	0,00		1		1	1	1					6,56	10,00	80%	3.384	
	11:00	28,19	27,15	1,04	0,00		1		1	1	1					6,35	10,70	81%	3.409	
	12:00	28,23	26,28	1,95	0,00		1		1	1	1					7,22	10,74	78%	3.308	
	13:00	27,47	24,67	2,80	0,00		1		1	1	1					8,83	9,98	74%	3.123	
	14:00	25,48	21,57	3,91	0,00				1	1	1					8,43	10,19	72%	2.724	
	15:00	23,98	20,21	3,77	0,00				1	1	1					9,79	8,84	67%	2.570	
	16:00	22,94	15,14	7,80	0,00				1	1	1					14,86	7,80	50%	1.995	
	17:00	23,66	15,14	8,52	0,00				1	1	1					14,86	8,52	50%	1.995	
	18:00	26,30	15,89	10,40	0,00				1	1	1					14,11	10,52	53%	2.081	
	19:00	29,23	18,29	10,94	0,00				1	1	1					11,71	11,69	61%	2.354	
	20:00	32,16	21,44	10,72	0,00				1	1	1					8,56	12,87	71%	2.709	
	21:00	32,76	22,24	10,53	0,00				1	1	1					7,76	13,11	74%	2.799	
	22:00	28,63	17,88	10,75	0,00				1	1	1					12,12	11,45	60%	2.307	
	23:00	24,24	15,14	9,10	0,00				1	1	1					14,86	9,10	50%	1.995	
		585,41 MWh															ΑΩΛ: 15,29		62.311 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης