ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	6,08	4,77	1,31			1	1							3,94	1,74	55%	682
	01:00	5,59	4,22	1,36				1							2,29	1,95	65%	762
	02:00	5,35	3,74	1,61				1							2,78	1,87	57%	520
	03:00	5,13	3,38	1,75				1							3,14	1,79	52%	477
	04:00	5,08	3,30	1,78				1							3,21	1,78	51%	468
	05:00	5,34	3,47	1,87				1							3,04	1,87	53%	488
	06:00	5,88	3,82	2,06				1							2,69	2,06	59%	530
	07:00	6,67	4,71	1,97				1							1,81	2,34	72%	633
	08:00	7,25	5,35	1,90			1	1							3,36	2,54	61%	938
	09:00	7,60	5,85	1,75			1	1							2,86	2,66	67%	814
	10:00	7,75	6,25	1,50			1	1							2,47	2,71	72%	862
	11:00	7,82	6,74	1,09				1	1						6,29	1,31	52%	1.136
	12:00	7,85	7,10	0,75				1	1						5,93	1,34	54%	995
	13:00	7,67	7,14	0,53				1	1						5,89	1,15	55%	1.000
	14:00	7,30	6,90	0,40				1	1						6,13	0,79	53%	971
	15:00	7,16	6,86	0,29				1	1						6,16	0,64	53%	967
	16:00	7,42	7,14	0,28				1	1						5,89	0,90	55%	1.000
	17:00	8,38	8,10	0,28				1	1						4,93	1,87	62%	1.113
	18:00	9,89	9,58	0,32				1	1						3,45	3,04	73%	1.283
	19:00	10,07	9,68	0,39				1	1						3,34	3,04	74%	1.295
	20:00	9,71	9,24	0,48				1	1						3,79	3,04	71%	1.244
	21:00	8,85	8,40	0,45				1	1						4,63	2,34	64%	1.148
	22:00	7,93	7,46	0,46				1	1						5,56	1,41	57%	1.038
	23:00	7,10	6,72	0,38	1			1							1,99	2,49	77%	1.103
		174,86 MWh														**ΑΩΛ: 15,35**		**21.466 €**

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης