

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα													Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	6,27	6,00	0,27	1			1							2,71	1,93	69%	832		
	01:00	5,76	5,55	0,21	1			1							3,16	1,43	64%	778		
	02:00	5,44	5,26	0,18	1			1							3,45	1,11	60%	743		
	03:00	5,19	4,96	0,23				1							1,55	1,82	76%	846		
	04:00	5,08	4,80	0,28				1							1,72	1,78	74%	643		
	05:00	5,20	4,94	0,27				1							1,58	1,82	76%	658		
	06:00	5,60	5,22	0,38			1	1							3,49	1,26	60%	922		
	07:00	6,14	5,58	0,56			1	1							3,13	1,80	64%	782		
	08:00	6,73	6,11	0,62			1	1							2,61	2,36	70%	845		
	09:00	7,19	6,62	0,57			1	1							2,09	2,52	76%	906		
	10:00	7,41	7,01	0,41				1	1						6,02	0,90	54%	1.169		
	11:00	7,52	7,37	0,15				1	1						5,66	1,01	57%	1.028		
	12:00	7,59	7,53	0,07				1	1						5,50	1,08	58%	1.046		
	13:00	7,49	7,38	0,11				1	1						5,65	0,98	57%	1.029		
	14:00	7,09	6,97	0,11				1	1						6,05	0,57	54%	980		
	15:00	8,17	8,17	0,00				1	1						4,86	1,66	63%	1.121		
	16:00	8,14	8,13	0,01				1	1						4,90	1,62	62%	1.117		
	17:00	8,79	8,78	0,00				1	1						4,25	2,27	67%	1.192		
	18:00	9,94	9,94	0,00				1	1						3,09	3,04	76%	1.325		
	19:00	9,92	9,91	0,02				1	1						3,12	3,04	76%	1.321		
	20:00	9,57	9,52	0,05				1	1						3,51	3,04	73%	1.277		
	21:00	8,84	8,68	0,16				1	1						4,35	2,33	67%	1.180		
	22:00	7,95	7,55	0,40				1	1						5,48	1,43	58%	1.048		
	23:00	7,09	6,52	0,57	1			1								2,20	2,48	75%	1.078	
		174,12 MWh																ΑΩΛ: 14,23		23.864 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης