

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100					
		ΤΕ (MW)		1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510					
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	6,19	5,37	0,82	1			1							3,35	1,85	62%	756
	01:00	5,65	4,41	1,24				1							2,10	1,98	68%	783
	02:00	5,30	3,73	1,56				1							2,78	1,85	57%	520
	03:00	5,05	3,32	1,73				1							3,19	1,77	51%	470
	04:00	5,02	3,26	1,76				1							3,25	1,76	50%	463
	05:00	5,37	3,49	1,88				1							3,02	1,88	54%	491
	06:00	6,14	3,99	2,15				1							2,52	2,15	61%	550
	07:00	7,29	4,81	2,48	1			1							3,91	2,55	55%	872
	08:00	8,17	5,60	2,57	1			1							3,12	2,86	64%	783
	09:00	8,46	5,81	2,65	1		1	1							5,11	2,96	53%	1.029
	10:00	8,42	5,74	2,68	1		1	1							5,17	2,95	53%	836
	11:00	8,26	5,64	2,62	1		1	1							5,27	2,84	52%	823
	12:00	8,06	5,52	2,54	1		1	1							5,40	2,64	51%	807
	13:00	7,85	5,36	2,50	1			1							3,36	2,75	61%	939
	14:00	7,61	5,12	2,48	1			1							3,59	2,66	59%	726
	15:00	7,71	5,21	2,50	1			1							3,51	2,70	60%	736
	16:00	7,92	5,38	2,54	1			1							3,33	2,77	62%	757
	17:00	8,81	6,28	2,53	1			1							2,44	3,04	72%	865
	18:00	10,39	7,84	2,55				1	1						5,19	3,04	60%	1.267
	19:00	10,54	7,93	2,61				1	1						5,10	3,04	61%	1.094
	20:00	10,20	7,54	2,65				1	1						5,48	3,04	58%	1.048
	21:00	9,35	6,65	2,71				1	1						6,38	2,84	51%	940
	22:00	8,33	5,58	2,75	1			1							3,14	2,92	64%	966
	23:00	7,36	4,78	2,57	1			1							3,93	2,57	55%	684
		183,46 MWh														ΑΩΛ: 20,20		19.204 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης