

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)		
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	6,37	4,14	2,23				1							2,37	2,23	64%	752		
	01:00	5,81	3,77	2,03				1								2,74	2,03	58%	524	
	02:00	5,43	3,53	1,90					1							2,98	1,90	54%	495	
	03:00	5,19	3,38	1,82					1							3,14	1,82	52%	477	
	04:00	5,21	3,39	1,82					1							3,13	1,82	52%	478	
	05:00	5,62	3,65	1,97					1							2,86	1,97	56%	509	
	06:00	6,50	4,22	2,27					1							2,29	2,27	65%	577	
	07:00	7,72	5,15	2,57	1				1							3,56	2,70	59%	914	
	08:00	8,52	5,97	2,55	1			1	1							4,94	2,98	55%	1.050	
	09:00	8,80	6,27	2,53	1			1	1							4,65	3,04	57%	902	
	10:00	8,72	6,19	2,53	1			1	1							4,72	3,04	57%	893	
	11:00	8,54	6,00	2,55	1			1	1							4,92	2,99	55%	868	
	12:00	8,32	5,74	2,57	1			1	1							5,17	2,90	53%	836	
	13:00	8,08	5,52	2,56	1			1	1							5,39	2,67	51%	807	
	14:00	7,83	5,26	2,57	1				1							3,45	2,74	60%	928	
	15:00	7,77	5,23	2,53	1				1							3,48	2,72	60%	739	
	16:00	7,97	5,52	2,46	1				1							3,20	2,79	63%	774	
	17:00	8,83	6,58	2,25					1	1						6,45	2,32	50%	1.117	
	18:00	10,51	8,40	2,10					1	1						4,63	3,04	64%	1.148	
	19:00	10,77	8,74	2,03					1	1						4,29	3,04	67%	1.187	
	20:00	10,41	8,54	1,87					1	1						4,49	3,04	66%	1.164	
	21:00	9,52	7,72	1,80					1	1						5,30	3,01	59%	1.069	
	22:00	8,42	6,72	1,70					1	1						6,31	1,91	52%	950	
	23:00	7,43	5,95	1,48	1				1							2,76	2,60	68%	1.010	
		188,28 MWh																ΑΩΛ: 20,25		20.168 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης