

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	4,81	4,81	0,00				1							1,71	1,55	74%	644
	01:00	4,46	4,38	0,08				1							2,13	1,20	67%	595
	02:00	4,27	4,06	0,21				1							2,45	1,01	62%	558
	03:00	4,16	3,97	0,19				1							2,55	0,90	61%	547
	04:00	4,17	4,02	0,15				1							2,49	0,92	62%	553
	05:00	4,36	4,02	0,34				1							2,50	1,10	62%	553
	06:00	4,81	4,44	0,36				1							2,07	1,55	68%	602
	07:00	5,48	4,64	0,85				1							1,88	1,92	71%	624
	08:00	6,02	4,05	1,98				1							2,47	2,11	62%	556
	09:00	6,43	4,75	1,68				1							1,77	2,25	73%	637
	10:00	6,27	5,06	1,20		1		1							3,65	1,93	58%	903
	11:00	6,13	5,24	0,89		1		1							3,48	1,79	60%	740
	12:00	5,90	5,18	0,72		1		1							3,54	1,56	59%	733
	13:00	5,65	4,05	1,60				1							2,47	1,98	62%	741
	14:00	5,27	3,42	1,84				1							3,09	1,84	53%	482
	15:00	4,83	3,26	1,57				1							3,26	1,57	50%	462
	16:00	4,76	3,26	1,50				1							3,26	1,50	50%	462
	17:00	5,14	3,34	1,80				1							3,17	1,80	51%	472
	18:00	5,78	3,76	2,02				1							2,76	2,02	58%	522
	19:00	6,37	4,34	2,03		1		1							4,38	2,03	50%	813
	20:00	7,14	4,70	2,44		1		1							4,02	2,50	54%	673
	21:00	7,37	4,99	2,38		1		1							3,72	2,58	57%	709
	22:00	6,46	4,34	2,12		1		1							4,38	2,12	50%	628
	23:00	5,52	3,58	1,93				1							2,93	1,93	55%	686
		131,54 MWh													ΑΩΛ: 13,71			14.897 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης