

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα												Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100				
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510				
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	4,76	4,63	0,13				1							1,88	1,50	71%	624
	01:00	4,44	4,35	0,09				1							2,16	1,18	67%	592
	02:00	4,25	4,23	0,02				1							2,29	0,99	65%	577
	03:00	4,13	4,06	0,07				1							2,45	0,87	62%	558
	04:00	4,15	3,91	0,24				1							2,60	0,89	60%	540
	05:00	4,30	3,84	0,46				1							2,67	1,04	59%	532
	06:00	4,64	3,86	0,78				1							2,65	1,38	59%	534
	07:00	5,07	3,88	1,20				1							2,64	1,78	59%	536
	08:00	5,47	4,24	1,23				1							2,27	1,92	65%	579
	09:00	5,72	4,39	1,33				1							2,12	2,00	67%	596
	10:00	5,83	4,81	1,02				1							1,70	2,04	74%	644
	11:00	5,87	5,38	0,49	1			1							3,33	1,53	62%	942
	12:00	5,81	5,05	0,75	1			1							3,66	1,47	58%	717
	13:00	5,60	4,80	0,80				1							1,71	1,96	74%	828
	14:00	5,46	4,42	1,03				1							2,09	1,91	68%	600
	15:00	5,09	3,96	1,13				1							2,55	1,78	61%	547
	16:00	4,74	3,47	1,27				1							3,05	1,48	53%	487
	17:00	5,00	3,60	1,40				1							2,92	1,74	55%	503
	18:00	5,56	3,98	1,57				1							2,53	1,94	61%	549
	19:00	6,31	4,57	1,74				1							1,94	2,21	70%	617
	20:00	7,14	5,41	1,73	1			1							3,31	2,50	62%	945
	21:00	7,31	5,50	1,81	1			1							3,21	2,56	63%	772
	22:00	6,51	4,52	1,98				1							1,99	2,28	69%	796
	23:00	5,58	3,63	1,95				1							2,89	1,95	56%	507
		128,70 MWh													ΑΩΛ: 13,45			15.122 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης