

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	5,92	3,55	2,37			1			
	01:00	5,73	3,44	2,29			1			
	02:00	5,54	3,33	2,22			1			
	03:00	5,45	3,27	2,18			1			
	04:00	5,29	3,17	2,11			1			
	05:00	5,18	3,11	2,07			1			
	06:00	5,36	3,22	2,14			1			
	07:00	5,62	3,37	2,25			1			
	08:00	6,10	3,66	2,44			1			
	09:00	6,37	3,82	2,55			1			
	10:00	6,47	3,88	2,59			1			
	11:00	6,90	4,26	2,64			1			1
	12:00	6,87	4,23	2,64			1			1
	13:00	6,73	4,10	2,63			1			1
	14:00	6,52	3,91	2,61			1			
	15:00	6,39	3,83	2,55			1			
	16:00	6,29	3,78	2,52			1			
	17:00	6,43	3,86	2,57			1			
	18:00	6,59	3,95	2,64			1			
	19:00	6,90	4,26	2,64			1			1
	20:00	7,26	4,61	2,64			1			1
	21:00	7,30	4,65	2,64			1			1
	22:00	6,67	4,03	2,64			1			
	23:00	6,26	3,75	2,50			1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης