

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	6,79	6,67	0,12		1	1			
	01:00	6,50	6,22	0,28		1	1			
	02:00	6,30	5,89	0,41		1	1			
	03:00	6,13	5,60	0,53		1	1			
	04:00	6,03	5,41	0,62		1	1			
	05:00	6,02	5,25	0,77		1	1			
	06:00	6,13	5,21	0,93		1	1			
	07:00	6,31	5,45	0,87		1	1			
	08:00	6,64	5,51	1,13		1	1			
	09:00	7,02	5,78	1,24		1	1			
	10:00	7,26	6,03	1,23		1	1			
	11:00	7,30	6,08	1,22		1	1			
	12:00	7,30	6,24	1,05		1	1			
	13:00	7,41	6,59	0,82		1	1			
	14:00	7,49	6,80	0,70		1	1			
	15:00	7,62	7,03	0,59		1	1			
	16:00	7,72	7,33	0,40		1	1			
	17:00	7,85	7,61	0,24		1	1			
	18:00	8,02	7,90	0,12		1	1			
	19:00	8,12	8,12	0,00		1	1			
	20:00	8,29	8,29	0,00		1	1			
	21:00	8,07	8,07	0,00		1	1			
	22:00	7,65	7,59	0,06		1	1			
	23:00	7,31	7,21	0,10		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης