

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 3 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	4,64	2,79	1,86			1			
	01:00	4,29	2,57	1,72			1			
	02:00	4,11	2,46	1,64			1			
	03:00	3,97	2,38	1,59			1			
	04:00	3,93	2,36	1,57			1			
	05:00	4,23	2,54	1,69			1			
	06:00	4,38	2,63	1,75			1			
	07:00	4,51	2,70	1,80			1			
	08:00	4,79	2,87	1,91			1			
	09:00	4,98	2,99	1,99			1			
	10:00	5,18	3,11	2,07			1			
	11:00	5,18	3,11	2,07			1			
	12:00	5,08	3,05	2,03			1			
	13:00	4,87	2,92	1,95			1			
	14:00	4,63	2,78	1,85			1			
	15:00	4,43	2,66	1,77			1			
	16:00	4,41	2,64	1,76			1			
	17:00	4,52	2,71	1,81			1			
	18:00	4,74	2,85	1,90			1			
	19:00	5,12	3,07	2,05			1			
	20:00	5,55	3,77	1,78			1			
	21:00	5,56	4,22	1,34			1			1
	22:00	5,41	4,40	1,01			1			1
	23:00	5,16	4,82	0,34			1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης