

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 4 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	4,49	4,38	0,11			1			1
	01:00	4,34	4,17	0,18			1			
	02:00	4,13	3,95	0,17			1			
	03:00	4,06	3,94	0,12			1			
	04:00	4,06	4,00	0,06			1			
	05:00	3,99	3,92	0,07			1			
	06:00	4,02	3,93	0,09			1			
	07:00	4,07	3,97	0,09			1			
	08:00	4,19	4,08	0,10			1			
	09:00	4,35	4,26	0,10			1			
	10:00	4,65	4,59	0,06			1			1
	11:00	4,86	4,86	0,00			1			1
	12:00	4,98	4,92	0,06			1			1
	13:00	5,10	5,04	0,06			1			1
	14:00	4,90	4,90	0,00			1			1
	15:00	4,71	4,66	0,05			1			1
	16:00	4,60	4,44	0,16			1			1
	17:00	4,58	4,30	0,27			1			
	18:00	4,64	4,21	0,43			1			
	19:00	4,88	4,36	0,52			1			
	20:00	5,32	4,77	0,55			1			1
	21:00	5,56	4,95	0,62			1			1
	22:00	5,90	5,28	0,62			1			2
	23:00	5,72	5,16	0,57			1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης