

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	7,74	7,54	0,20		1	1			
	01:00	7,25	7,07	0,18		1	1			
	02:00	6,83	6,73	0,10		1	1			
	03:00	6,50	6,44	0,06		1	1			
	04:00	6,35	6,35	0,00		1	1			
	05:00	6,34	6,34	0,00		1	1			
	06:00	6,46	6,46	0,00		1	1			
	07:00	6,76	6,76	0,00		1	1			
	08:00	7,19	7,19	0,00		1	1			
	09:00	7,65	7,65	0,00		1	1			
	10:00	8,02	7,93	0,08		1	1			
	11:00	8,24	8,17	0,07		1	1			
	12:00	8,36	8,27	0,09		1	1			
	13:00	8,39	8,28	0,11		1	1			
	14:00	8,42	8,31	0,11		1	1			
	15:00	8,48	8,39	0,09		1	1			
	16:00	8,60	8,52	0,08		1	1			
	17:00	8,80	8,75	0,05		1	1			1
	18:00	9,07	9,07	0,00		1	1			1
	19:00	9,25	9,25	0,00		1	1			1
	20:00	9,16	9,16	0,00		1	1			1
	21:00	9,11	9,01	0,11		1	1			1
	22:00	8,64	8,52	0,12		1	1			
	23:00	7,98	7,87	0,11		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης