

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 5 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Π. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	4,19	3,98	0,21			1			
	01:00	3,95	3,95	0,00			1			
	02:00	3,79	3,79	0,00			1			
	03:00	3,71	3,71	0,00			1			
	04:00	3,70	3,58	0,12			1			
	05:00	3,81	3,57	0,23			1			
	06:00	3,94	3,62	0,33			1			
	07:00	4,13	3,71	0,41			1			
	08:00	4,28	3,92	0,35			1			
	09:00	4,47	4,03	0,44			1			
	10:00	4,64	4,21	0,42			1			
	11:00	4,73	4,43	0,30			1			1
	12:00	4,79	4,55	0,24			1			1
	13:00	4,75	4,47	0,28			1			1
	14:00	4,62	4,36	0,27			1			1
	15:00	4,57	4,39	0,18			1			1
	16:00	4,58	4,46	0,12			1			1
	17:00	4,64	4,43	0,21			1			1
	18:00	4,83	4,59	0,24			1			1
	19:00	5,23	5,06	0,17			1			1
	20:00	5,39	5,20	0,19			1			1
	21:00	5,21	4,82	0,39			1			1
	22:00	4,79	4,28	0,50			1			
	23:00	4,36	4,07	0,29			1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης