

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	5,26	4,65	0,61			1			1	
	01:00	5,00	4,44	0,57			1			1	
	02:00	4,87	4,48	0,39				1			1
	03:00	4,78	4,49	0,29				1			1
	04:00	4,72	4,46	0,25				1			1
	05:00	4,78	4,66	0,12				1			1
	06:00	4,95	4,85	0,10				1			1
	07:00	5,24	5,19	0,05				1			1
	08:00	5,63	5,56	0,07				1			2
	09:00	6,05	5,89	0,16				1			2
	10:00	6,26	6,10	0,17				1			2
	11:00	6,26	6,08	0,18				1			2
	12:00	6,33	6,10	0,23				1			2
	13:00	6,14	5,87	0,27				1			2
	14:00	6,00	5,71	0,28				1			2
	15:00	6,17	5,89	0,28				1			2
	16:00	6,23	5,76	0,47				1			2
	17:00	6,26	5,17	1,08				1			2
	18:00	6,40	5,05	1,35				1			2
	19:00	6,61	5,36	1,25				1			2
	20:00	6,89	5,73	1,16				1			2
	21:00	6,82	5,77	1,05				1			2
	22:00	6,64	5,79	0,85				1			2
	23:00	6,29	5,79	0,50				1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης