

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	8,03	7,95	0,07		1	1			
	01:00	7,54	7,45	0,09		1	1			
	02:00	7,11	7,02	0,09		1	1			
	03:00	6,85	6,85	0,00		1	1			
	04:00	6,73	6,73	0,00		1	1			
	05:00	6,76	6,76	0,00		1	1			
	06:00	6,87	6,79	0,08		1	1			
	07:00	7,15	7,03	0,12		1	1			
	08:00	7,57	7,47	0,10		1	1			
	09:00	8,05	7,95	0,10		1	1			
	10:00	8,48	8,37	0,11		1	1			
	11:00	8,71	8,62	0,10		1	1			
	12:00	8,82	8,72	0,10		1	1			
	13:00	8,83	8,73	0,10		1	1			
	14:00	8,83	8,76	0,07		1	1			1
	15:00	8,87	8,78	0,08		1	1			1
	16:00	8,96	8,90	0,07		1	1			1
	17:00	9,13	9,13	0,00		1	1			1
	18:00	9,39	9,39	0,00		1	1			1
	19:00	9,63	9,63	0,00		1	1			2
	20:00	9,59	9,59	0,00		1	1			1
	21:00	9,54	9,54	0,00		1	1			1
	22:00	9,17	9,17	0,00		1	1			1
	23:00	8,42	8,42	0,00		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης