

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 6 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	6,50	5,30	1,20			1			2
	01:00	6,12	5,28	0,84			1			2
	02:00	5,83	5,13	0,70			1			1
	03:00	5,62	4,89	0,74			1			1
	04:00	5,48	4,60	0,87			1			1
	05:00	5,42	4,66	0,76			1			1
	06:00	5,49	4,78	0,72			1			1
	07:00	5,69	5,18	0,51			1			1
	08:00	6,00	5,77	0,23			1			2
	09:00	6,32	6,22	0,10			1			3
	10:00	6,52	6,41	0,11			1			3
	11:00	6,60	6,27	0,32			1			3
	12:00	6,67	6,20	0,47			1			3
	13:00	6,60	5,89	0,71			1			2
	14:00	6,41	5,49	0,93			1			2
	15:00	6,55	6,09	0,45			1			2
	16:00	6,73	6,66	0,06			1			3
	17:00	6,75	6,75	0,00			1			3
	18:00	6,88	6,58	0,30			1			3
	19:00	7,15	6,89	0,27			1			3
	20:00	7,38	7,09	0,29			1			4
	21:00	7,42	6,88	0,55			1			3
	22:00	7,18	6,12	1,05			1			3
	23:00	6,90	5,04	1,86			1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης