

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	7,88	7,88	0,00		1	1			
	01:00	7,46	7,46	0,00		1	1			
	02:00	7,04	7,04	0,00		1	1			
	03:00	6,73	6,61	0,12		1	1			
	04:00	6,55	6,13	0,42		1	1			
	05:00	6,52	6,08	0,45		1	1			
	06:00	6,64	6,15	0,48		1	1			
	07:00	6,96	6,51	0,44		1	1			
	08:00	7,39	6,97	0,42		1	1			
	09:00	7,91	7,60	0,31		1	1			
	10:00	8,35	7,96	0,39		1	1			
	11:00	8,58	8,39	0,19		1	1			
	12:00	8,58	8,48	0,10		1	1			
	13:00	8,59	8,52	0,07		1	1			
	14:00	8,63	8,58	0,05		1	1			
	15:00	8,61	8,50	0,11		1	1			
	16:00	8,65	8,48	0,16		1	1			
	17:00	8,78	8,69	0,09		1	1			
	18:00	9,08	9,01	0,06		1	1			1
	19:00	9,40	9,29	0,11		1	1			1
	20:00	9,40	9,23	0,16		1	1			1
	21:00	9,19	9,19	0,00		1	1			1
	22:00	8,61	8,61	0,00		1	1			
	23:00	7,82	7,70	0,12		1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης