

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	6,27	4,23	2,04			1			
	01:00	5,88	3,98	1,89			1			
	02:00	5,65	4,09	1,57			1			
	03:00	5,52	3,64	1,88			1			
	04:00	5,42	3,44	1,98			1			
	05:00	5,41	3,78	1,63			1			
	06:00	5,53	3,89	1,64			1			
	07:00	5,80	5,08	0,71			1			1
	08:00	6,28	6,19	0,09			1			3
	09:00	6,80	6,59	0,21			1			3
	10:00	7,05	6,82	0,23		1	1			
	11:00	7,19	7,07	0,12		1	1			
	12:00	7,06	6,08	0,98		1	1			
	13:00	7,11	6,99	0,12		1	1			
	14:00	7,07	7,07	0,00		1	1			
	15:00	7,11	7,11	0,00		1	1			
	16:00	7,15	7,15	0,00		1	1			
	17:00	7,24	7,24	0,00		1	1			
	18:00	7,40	7,40	0,00		1	1			
	19:00	7,44	7,44	0,00		1	1			
	20:00	7,54	7,54	0,00		1	1			
	21:00	7,46	7,46	0,00		1	1			
	22:00	7,13	7,03	0,10		1	1			
	23:00	6,66	6,00	0,66			1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη ισχύ 8.8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης