

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	6,62	6,45	0,17			1			3	
	01:00	6,26	6,05	0,21			1			2	
	02:00	5,99	5,99	0,00				1			2
	03:00	5,86	5,86	0,00				1			2
	04:00	5,76	5,76	0,00				1			2
	05:00	5,67	5,67	0,00				1			2
	06:00	5,76	5,42	0,34				1			2
	07:00	5,96	5,31	0,65				1			2
	08:00	6,30	5,60	0,71				1			2
	09:00	6,71	5,89	0,82				1			2
	10:00	6,98	6,00	0,98				1			2
	11:00	7,14	6,29	0,86				1			3
	12:00	7,16	6,47	0,69				1			3
	13:00	7,08	6,31	0,77				1			3
	14:00	6,96	5,73	1,23				1			2
	15:00	6,95	6,00	0,96				1			2
	16:00	6,91	6,17	0,73				1			3
	17:00	7,03	6,60	0,42				1			3
	18:00	7,23	6,97	0,26				1			3
	19:00	7,41	7,30	0,10				1			4
	20:00	7,46	7,24	0,22				1			4
	21:00	7,34	7,01	0,33				1			4
	22:00	6,72	6,17	0,55				1			3
	23:00	6,10	5,45	0,64				1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης