

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Π. ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	8,56	8,49	0,07		1	1			
	01:00	8,10	8,00	0,11		1	1			
	02:00	7,76	7,56	0,19		1	1			
	03:00	7,47	7,19	0,28		1	1			
	04:00	7,28	6,91	0,37		1	1			
	05:00	7,22	6,74	0,48		1	1			
	06:00	7,29	6,70	0,59		1	1			
	07:00	7,63	6,71	0,92		1	1			
	08:00	8,37	7,42	0,95		1	1			
	09:00	9,03	8,14	0,90		1	1			
	10:00	9,33	8,38	0,95		1	1			
	11:00	9,63	8,68	0,96		1	1			
	12:00	9,85	8,90	0,95		1	1			1
	13:00	9,91	9,06	0,86		1	1			1
	14:00	10,02	9,27	0,75		1	1			1
	15:00	10,04	9,37	0,67		1	1			1
	16:00	10,00	9,38	0,62		1	1			1
	17:00	10,13	9,59	0,54		1	1			1
	18:00	10,26	9,85	0,41		1	1			2
	19:00	10,32	10,03	0,29		1	1			2
	20:00	9,88	9,78	0,10		1	1			2
	21:00	9,66	9,56	0,10		1	1			1
	22:00	9,52	9,52	0,00		1	1			1
	23:00	9,12	9,06	0,07		1	1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε |

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης