

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	5,27	4,21	1,05			1				
	01:00	5,03	3,99	1,04			1				
	02:00	4,87	2,92	1,95				1			
	03:00	4,77	2,86	1,91				1			
	04:00	4,74	3,65	1,10				1			
	05:00	4,81	3,68	1,12				1			
	06:00	4,90	3,87	1,03				1			
	07:00	5,10	4,18	0,91				1			
	08:00	5,23	4,35	0,87				1			
	09:00	5,35	4,54	0,81				1			1
	10:00	5,42	4,60	0,81				1			1
	11:00	5,48	4,56	0,92				1			1
	12:00	5,47	4,44	1,03				1			1
	13:00	5,39	4,45	0,94				1			1
	14:00	5,33	4,56	0,76				1			1
	15:00	5,30	4,73	0,56				1			1
	16:00	5,33	4,98	0,35				1			1
	17:00	5,45	5,33	0,12				1			2
	18:00	5,65	5,65	0,00				1			2
	19:00	6,00	6,00	0,00				1			3
	20:00	6,44	6,44	0,00				1			3
	21:00	6,25	6,25	0,00				1			3
	22:00	5,56	5,56	0,00				1			2
	23:00	4,82	4,82	0,00				1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης