

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 11 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	5,06	4,71	0,35			1			1
	01:00	4,86	3,84	1,03			1			
	02:00	4,78	3,01	1,77			1			
	03:00	4,72	2,83	1,89			1			
	04:00	4,70	4,33	0,38			1			
	05:00	4,66	4,23	0,43			1			
	06:00	4,71	4,16	0,56			1			
	07:00	4,91	4,10	0,82			1			
	08:00	5,16	4,28	0,88			1			
	09:00	5,50	4,46	1,04			1			1
	10:00	5,74	4,65	1,09			1			1
	11:00	5,89	4,69	1,20			1			1
	12:00	5,91	4,70	1,21			1			1
	13:00	5,77	4,72	1,05			1			1
	14:00	5,68	4,96	0,73			1			1
	15:00	5,57	4,88	0,69			1			1
	16:00	5,56	4,97	0,60			1			1
	17:00	5,67	5,21	0,46			1			1
	18:00	5,87	5,60	0,27			1			2
	19:00	6,13	6,03	0,10			1			2
	20:00	6,42	6,42	0,00			1			3
	21:00	6,74	6,74	0,00			1			3
	22:00	6,66	6,66	0,00			1			3
	23:00	6,41	6,41	0,00			1			3

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης